® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0100 – Praha

OSVĚDČENÍ

O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK

č. 010-044485

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dřevohliníkové dveře zdvižně posuvné, typ EURO AL-78

který uvedl na trh výrobce:

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65276507

výrobna:
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vydal Oznámený subjekt Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl. 1.4 (systém 3)

Protokol o posouzení vlastností s těmito výsledky:

Vlastnost	Zjištěné hodnoty / Klasifikace	
	Vzorek č. 1 Zdvižně posuvné dveře EURO AL-78 **schéma A**, rozměr 3800 x 2600 mm	**Vzorek č. 2** Zdvižně posuvné dveře EURO AL-78 **schéma C**, rozměr 3800 x 2600 mm
Odolnost proti zatížení větrem	**Třída C2/B3**	**Třída C2/B3**
Vodotěsnost	**Třída 9A**	**Třída 5A**
Průvzdušnost	**Třída 4**	**Třída 4**
Součinitel prostupu tepla	**U_D = 1,2 W/m².K** (U_g = 1,1 W/(m².K) **U_D = 1,2 W/m².K** (U_g = 1,0 W/(m².K) **U_D = 0,94 W/m².K** (U_g = 0,7 W/(m².K) **U_D = 0,86 W/m².K** (U_g = 0,6 W/(m².K) **U_D = 0,79 W/m².K** (U_g = 0,5 W/(m².K) **U_D = 0,71 W/m².K** (U_g = 0,4 W/(m².K)	**U_D = 1,3 W/m².K** (U_g = 1,1 W/(m².K) **U_D = 1,2 W/m².K** (U_g = 1,0 W/(m².K) **U_D = 1,0 W/m².K** (U_g = 0,7 W/(m².K) **U_D = 0,96 W/m².K** (U_g = 0,6 W/(m².K) **U_D = 0,89 W/m².K** (U_g = 0,5 W/(m².K) **U_D = 0,82 W/m².K** (U_g = 0,4 W/(m².K)
Nebezpečné látky	**Splněno – viz prohlášení výrobce**	

Vlastnosti jsou stanovené v příloze ZA normy

EN 14351-1:2006+A2:2016

Výsledky zkoušek a podrobný popis výrobku jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností č. 1020-CPR-010044476 ze dne 28. července 2021; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.

Praha, 28. července 2021

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Pobočka Praha

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha